

Gasto energético del edificio



Trámite(ID):

5V2VXXC57

Tipo de trámite:

Edificios existentes

Dirección:

Calle MONTBLANC, 1 02 03, Blanes

Comarca

Selva

Uso del edificio:

Vivienda individual en bloque de viviendas

Zona climática:

C2

El edificio necesita disponer del informe técnico (ITE)?

No

Fecha de emisión:

17/04/2026

Municipio:

17300 Blanes

Referencia catastral:

1844301DG8114S0089AM

Superficie:

74,00 m2

Normativa de construcción:


CTE 2006

El edificio necesita disponer de libro de edificio?


No

Información general

Escala de la energía primaria no renovable



Escala de emisiones



Transmitancia mediana (W/m²·K)

| ELEMENTO | EDIFICIO | | |
|-----------|------------------|----------------|----------------------|
| | Valores actuales | Valores límite | Valores recomendados |
| Fachada | 0,73 | 0,49 | 0,29 |
| Ventanas | 3,44 | 2,10 | 2,00 |
| Cubiertas | 0,41 | 0,40 | 0,23 |
| Suelo | 0,00 | 0,70 | 0,48 |

Calificación de demanda energética por climatización

Calefacción



Refrigeración



Instalaciones

Calificación del consumo de energía primaria no renovable

Calefacción



Refrigeración



Agua Caliente sanitaria



Gasto energético del edificio

Equipos y emisores



Caldera

Rendimiento estacional
77.0



Bomba de calor


Rendimiento estacional
208.5



Ventiloconvector


Distribución de las pérdidas de calefacción

Muros, cubierta y suelo Puentes térmicos
Puertas y ventanas



Pérdidas por cerramientos opacos

Fachada Cubierta Suelo
Partición interior




Pérdidas por ventanas y otras aberturas

Datos no disponibles

Distribución de demandas energéticas

La demanda es la necesidad de energía de un edificio en función de su construcción para conseguir el confort térmico en el edificio.


Calefacción Refrigeración
Agua caliente sanitaria



Distribución de consumos

El consumo es energía que utilizan las instalaciones para cubrir la demanda energética.

Calefacción Refrigeración
Agua caliente sanitaria Iluminación



Coste aproximado de la factura energética anual:

Coste entre **350** y **400** €/año

Se tienen en cuenta los consumos energéticos por agua caliente sanitaria, calefacción, refrigeración y ventilación. En el caso de terciarios, también alumbrado. No se consideran los consumos de electrodomésticos, ofimática, ascensores, etc.

Para más información

Accede a información sobre certificación energética y rehabilitación de edificios

